



概 要	
型 式	GSA-200
構 造	鋼板製一体形
建築面積	1.89m ²

構成リスト		
記号	品 名	仕 様
①	屋 根	鋼板製 厚2.3mm
②	壁	鋼板製 厚2.3mm
③	床	鋼板製 厚2.3mm
④	タメマス	流出防止措置(防油堤)高50~75mm タメマスへの勾配付
⑤	扉	自閉式特定防火設備の防火戸 レバーハンドル上下2点締切式(非ラッチ式) 鍵付
⑥	排 気 設 備	自動強制排風機 耐圧防爆構造 d2G4 風量 480m ³ /h (50Hz) 室内換気数20回/h以上 風量 630m ³ /h (60Hz) 室内換気数20回/h以上
⑦	排 気 筒	鋼製排気筒φ200
⑧	排気筒先端部	鋼製Pトップφ200
⑨	換 気 設 備	給気口ウェザーカバー、防火ダンパー・#40引火防止網付
⑩	スチール棚	耐震型スチール製棚 外枠ボルト式 正面側:回転式落下防止バー付、背面側:引掛式落下防止バー付
⑪	消 火 器	第5種消火設備 10型粉末ABC消火器×1本
⑫	標 識 掲 示 板	少量危険物貯蔵取扱所・品名数量・火気厳禁×各1枚 W600×L300
⑬	静電気除去シート	
⑭	静電気除去アースボルト	M5グリーンボルト
⑮	操 作 盤	照明押ボタンスイッチ、漏電遮断警報ランプ
⑯	照 明	LED20W×1灯

塗 装	
屋根・壁・床	ライトベージュ マンセル5Y7/1

貯蔵取扱危険物	
類 別	第4類第一石油類 ガソリン
最大貯蔵取扱数量	200L未満
規 制 区 分	少量危険物貯蔵取扱所(屋内における貯蔵、取扱い室)
設 置 場 所	屋外

オプション	
携行缶 20L・10L・5L各種	KHK試験確認済証付
防火ダンパー、#40引火防止網	(排気筒タメマス直上部)

注記1. 指定数量未満の範囲内で、ガソリン以外の油種の貯蔵も可能です。
 注記2. 本設備は鉄筋コンクリート等堅固な基礎上に据付、(別売)アンカーボルトにて固定して下さい。
 注記3. 本設備は、危険物少量危険物貯蔵取扱所に該当します。設置計画の際、事前に所轄消防署に事前協議を行った後、設置届を提出して下さい。他、所轄消防署指導に従って下さい。

特注仕様:	納入先: *****	引当先: *****
年月日 DATE: H30-12-28	縮尺 SCALE: 1/20	図名 NAME: ガソリン庫
承認 APP. 検図 CHESIGN	設計 DESIGN 製図 DRAW 秋山	型式: GSA-200
図番 DRAWING NO: G00003-01	外観図	