



| 構成リスト |                   |     |   |              |
|-------|-------------------|-----|---|--------------|
| 番号    | 名称                | 口径  | 数 | 備考           |
| ①     | タンク               | -   | 1 |              |
| ②     | タンク架台             | -   | 1 |              |
| ③     | 銘板                | -   | 1 |              |
| ④     | 吊金具               | -   | 2 |              |
| ⑤     | 通気口金具             | 32A | 1 | 標準付属品        |
| ⑥     | フロート式簡易式(目安表示)液面計 | 50A | 1 | 標準付属品        |
| ⑦     | フロートスイッチ検出部       | 50A | 1 | オプション        |
| ⑧     | アンカー固定穴           | -   | 4 | M12用アンカー穴    |
| ⑨     | 防油堤               | -   | 1 |              |
| ⑩     | タメマス              | -   | 1 | 250×250×深さ60 |

| ノズルリスト |           |     |   |             |
|--------|-----------|-----|---|-------------|
| 番号     | 名称        | 口径  | 数 | 備考          |
| N1     | 油入口       | 25A | 1 | 内ネジソケット・内管付 |
| N2     | 油払出口      | 25A | 1 | 内ネジソケット     |
| N3     | 通気口       | 32A | 1 | 内ネジソケット     |
| N4     | オーバーフロー   | 40A | 1 | 内ネジソケット     |
| N5     | ドレン抜口     | 20A | 1 | 内ネジソケット     |
| N6     | フロートスイッチ口 | 50A | 1 | 内ネジソケット     |
| N7     | 液面計口      | 50A | 1 | 内ネジソケット     |
| N8     | 予備口       | 50A | 1 | 内ネジソケット     |

| 容量計算 |  |
|------|--|
| 実容量  | 300L   |
| 全容量  | $0.5936 \times 0.5936 \times 0.914 = 0.322 \text{m}^3 = 322 \text{L}$            |
| 空間容量 | $322 - 300 = 22 \text{L}$ (6.83%)  |
| 必要容量 | $300 \times 110\% = 330 \text{L}$  |
| 全容量  | $1.20 \times 1.20 \times 0.25 = 0.360 \text{m}^3 = 360 \text{L} \dots \text{OK}$ |

| 仕様    |   |                         |       |
|-------|---|-------------------------|-------|
| 規格    | タンク本体-消防水張検査                            | 材質                      | SS400 |
| 耐圧    | 大気圧                                     |                         |       |
| 塗装    | タンク                                     | 外面: 錆止(1回) + アイボリー色(1回) |       |
|       | 防油堤                                     | 内・外面: 錆止(1回) + 黒色(1回)   |       |
| 製品重量  | 約225kg                                  |                         |       |
| 標準付属品 | ○32A通気口金具×1ヶ(別梱包の為、現地取付下さい)             |                         |       |
|       | ○屋内用フロート式簡易式液面計(目安表示)×1ヶ(別梱包の為、現地取付下さい) |                         |       |
| オプション | ●液面制御用フロートスイッチ検出部(各種)                   |                         |       |
|       | ●ポンプ制御盤(各種)                             |                         |       |

\*付属オプションご用意の際は、当社営業にご相談ください。  
 注記1. 付属品並びにオプションは、現地にて取付ください。また通気管等は現地にて手配してください。  
 注記2. 本タンクは鉄筋コンクリート等堅固な基礎に据付、(別売)アンカーボルトにて固定してください。  
 注記3. 本タンク及び通気金具設置位置等については、所轄消防署指導に従ってください。  
 注記4. 本タンクは鉄製であるため納入時点でタンク内に錆が発生します。タンク水張検査及び結露による発錆です。可能な限り対策を行いますがご了承ください。  
 注記5. : 本品を現地で分解据付を行う際は、分解部の塗装部が剥離する場合があります。必要に応じて、現地塗装補修を行ってください。  
 注記6. タンク内部をエアフラスティング清掃後出荷致しますが、試運転前に必ずタンク内部の確認を実施してください。  
 注記7. アンカーボルト間寸法は参考値となります。現地にて(別売)後打ちアンカーにより確実に固定してください。

|                             |                   |                               |               |
|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|
| 特注仕様:                       |                   | 納入先: *****                    |               |
|                             |                   | 引当先: *****                    |               |
| 年月日 DATE:<br>R06-04-01      | 縮尺 SCALE:<br>1/20 | 図名 NAME:<br>【オイルサービスタンク・シリーズ】 |               |
| 承認 APP.<br>塚山               | 検図 CHESIGN<br>秋山  | 設計 DESIGN<br>秋山               | 製図 DRAW<br>秋山 |
| 図番 DRAWING NO:<br>L000E0-05 |                   | 【型式: STB-300】                 |               |
|                             |                   | TEL: 048-738-2300             |               |

防油堤部分は断面図にて表示しています