



構成リスト				
番号	名称	口径	数	備考
	タンク	-	1	
	タンク架台	-	1	主材：L - 65 × 65 × 6
	銘板	-	1	
	吊金具	-	2	
	通気口金具	32 A	1	標準付属品
	側圧式（目安表示）液面計	15 A	1	標準付属品
	フロートスイッチ検出部	50 A	1	オプション
	アンカー固定穴	-	8	M 16用アンカー穴
	防油堤	-	1	
	タメマス	-	1	250 × 250 × 深さ60

ノズルリスト				
番号	名称	口径	数	備考
N 1	給油口	40 A	1	内ネジソケット
N 2	送油口	40 A	1	内ネジソケット
N 3	返油口	65 A	1	内ネジソケット
N 4	排油口	32 A	1	内ネジソケット
N 5	通気口	32 A	1	内ネジソケット
N 6	フロートスイッチ取付口	50 A	1	内ネジソケット
N 7	液面計口	15 A	1	内ネジソケット
N 8	予備口	50 A	1	内ネジソケット
M 1	点検口	300	1	

容量計算	
実容量	950 L
全容量	$0.991 \times 0.991 \times 1.055 = 1.036 \text{ m}^3 = 1036 \text{ L}$
空間容量	$1036 - 950 = 86 \text{ L} (8.3\%)$
必要容量	$950 \times 110\% = 1045 \text{ L}$
全容量	$1.65 \times 1.65 \times 0.45 = 1.225 \text{ m}^3 = 1225 \text{ L} \dots \text{OK}$

仕様			
規格	タンク本体 - 消防水張検査	材質	SS400
耐圧	大気圧		
塗装	タンク 外面	錆止（1回）+ シルバー（1回）	
	防油堤 内・外面	錆止（1回）+ 黒色（2回）	
製品重量	約 615 kg		
標準付属品	32 A 通気口金具 × 1ヶ（別梱包の為、現地取付下さい）		
	15 A 屋内用側圧式液面計（目安表示） × 1ヶ（別梱包の為、現地取付下さい）		
オプション	液面制御用フロートスイッチ検出部（各種）		
	ポンプ制御盤（各種）		

* 付属オプションご用命の際は、当社営業にご相談ください。
 注記1：付属品並びにオプションは、現地に於て取付ください。また通気管等は現地に於て手配してください。
 注記2：本タンクは鉄筋コンクリート等堅固な基礎上に据付、（別売）アンカーボルトにて固定してください。
 注記3：本タンク及び通気金具設置位置等については、所轄消防署指導に従ってください。
 注記4：本品荷姿は、本図組立図より梯子を取り外して出荷します。現地に於て組立してください。
 注記5：本品を現地で分解据付を行う際は、分解部の塗装部が剥離する場合があります。必要に応じて、現地塗装補修を行ってください。
 注記6：本タンクは鉄製であるため納入時点でタンク内に錆が発生します。タンク水張検査及び結露による発錆です。可能な限り対策を行いますがご了承ください。
 注記7：タンク内部をウェス拭き掃除後出荷致しますが、試運転前に必ずタンク内部の確認を実施してください。
 注記8：アンカーボルト間寸法は参考値となります。現地に於て（別売）後打ちアンカーにより確実に固定してください。

特注仕様：		納入先：	*****
		引当先：	*****
年月日 DATE： R06-04-01	縮尺 SCALE： 1/30	図名 NAME： 【オイルサービスタンク・シリーズ】	
承認 APP. 検図 CHESIGN	設計 DESIGN	製図 DRAW	
塚山	秋山	秋山	
図番 DRAWING NO.： L000CG-03		公共建築設備工事仕様（ハイグレード） 【型式：HTOSB-950】	
		TEL：048-738-2300	