



概 要	
型 式	F S A - 2 0 0
構 造	鋼板製一体形
建築面積	1.89m <sup>2</sup>
重 量	製品重量 約 635kg

構成リスト		
記号	品 名	仕 様
①	屋 根	鋼板製 厚2.3mm
②	壁	鋼板製 厚2.3mm
③	床	鋼板製 厚2.3mm 流出防止措置(防油堤)高50~75mm タメマスへの勾配付
④	タメマス	W300×L500×深310mm
⑤	扉	特定防火設備の防火戸 レバーハンドル上下2点締切式(非ラッチ式) 鍵付
⑥	排 気 設 備	強制排出設備・#40引火防止網付
⑦	排 気 筒	鋼製排気筒 100
⑧	換 気 設 備	給気グリル、防火ダンパー・#40引火防止網付
⑨	スチール棚	耐震型スチール製棚 外枠ボルト式 正面側:回転式落下防止バー付、背面側:引掛式落下防止バー付
⑩	消 火 器	第5種消火設備 10型粉末ABC消火器×1本
⑪	標 識 掲 示 板	少量危険物貯蔵取扱所・品名数量・火気厳禁×各1枚 W600×L300

塗 装	
屋根・壁・床	ライトページュ マンセル5Y7/1

貯蔵取扱危険物	
危 険 物	消防法に定める危険物
最大貯蔵取扱数量	消防法指定数量未満
規 制 区 分	少量危険物貯蔵取扱所
設 置 場 所	屋外(屋内設置の場合は、別にお問合せください。)

注記1. 本設備は鉄筋コンクリート等堅固な基礎上に据付、(別売)アンカーボルトにて固定してください。  
 注記2. 本設備は、危険物少量危険物貯蔵取扱所に該当します。設置計画の際、事前に所轄消防署に事前協議を行った後、設置届を提出してください。他、所轄消防署指導に従ってください。  
 注記3. アンカー穴位置、ベースプレートの詳細は、別図「基礎参考図」をご参照ください。

特注仕様:	納入先: *****	
	引当先: *****	
年月日 DATE: R04-06-13	縮尺 SCALE: 1/30	図名 NAME: 危険物倉庫シリーズ
承認 APP. 検図 CHESIGN	設計 DESIGN 製図 DRAW 秋山	型式: FSA-200 外形図
図番 DRAWING NO: F00004-01	 TEL: 048-738-2300	